

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в 2025 году

Надзорный орган	Документ	Дата	Нарушения	Результат
Похвистневская межрайонная прокуратура	Представление от 20.01.2025 №21-03-2025/Прпд8-25-239 «Об устранении нарушений требований законодательства об образовании»	20.01.2025	Не организовано питание обучающихся в субботу при шестидневной учебной неделе	Нарушение устранено
	Представление от 22.01.2025 №21-03-2025/Прпд17-25-239 «Об устранении федерального законодательства в сфере ЖКХ»	22.01.2025	Тротуары покрыты льдом, обработка противогололедными средствами не осуществляется	Нарушение устранено
	Представление от 28.02.2025 №27-03-2025/Прпд261-25- 239 «Об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности объектов»	28.02.2025	Не организовано закрывание калитки при входе на территорию гимназии	Нарушение устранено
	Протест от 31.03.2025 №21- 03-2025/Прпд374-25-239) на Положение о порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка- инвалида (ИПРА)	31.03.2025	Положение не приведено в соответствие с действующими нормативными актами	Нарушение устранено, в локальный акт внесены изменения
	Представление от 29.03.2025 №21-03-2025/Прпд341-25- 239 «Об устранении нарушений законодательства об образовании, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	29.03.2025	Отсутствие механизма предотвращения фактов распространения запрещенной информации, мер по предотвращению фактов распространения информации, пропагандирующей нетрадиционные семейные отношения.	Нарушение устранено

	Протест от 31.03.2025 г. № 21-03-2025/Прдп374-25-239 на Положение о порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА)	31.03.2025	Положение не приведено в соответствие с действующими нормативными актами	Нарушение устранено, в локальный акт внесены изменения
	Протест от 31.03.2025 №07-03-20225/Прдп418-25-239 на коллективный договор	31.03.2025	Коллективный договор не приведен в соответствие с действующим законодательством	Нарушение устранено, в локальный акт внесены изменения
	Представление от 01.04.2025 №21-03-2025/Прдп450-25-239 «Об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о пожарной безопасности, о противодействии терроризму»	01.04.2025	В СП ЦДТ «Пируэт» покрытие пола в спортивных залах, стены в раздевалке, потолок в переходе имеют дефекты и повреждения. Раздевалка не оборудована индивидуальными шкафами. Ряд помещений, а также эвакуационных выходов используются для хранения оборудования, мебели и спортивного инвентаря.	Нарушение устранено
	Представление от 25.04.2025 №21-03-2025/Прдп523-25-239 «Об устранении нарушений законодательства об образовании, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	25.04.2025	Географические карты Российской Федерации, глобусы, иные учебные пособия, находящиеся в образовательном учреждении и используемые для обучения несовершеннолетних граждан, не отражают актуальное состояние территориальной целостности государства. На официальном сайте образовательного учреждения отсутствует информация о расписании ЕГЭ, ОГЭ, порядок обжалования результатов ЕГЭ, ОГЭ.	Нарушение устранено
	Представление от 30.05.2025 №21-03-2025/Прдп650-25-239 «Об устранении	30.05.2025	Географические карты Российской Федерации, глобусы, иные учебные пособия, находящиеся в образовательном учреждении и	Нарушение устранено

	нарушений законодательства об образовании и противодействии экстремистской деятельности»		используемые для обучения несовершеннолетних граждан, не отражают актуальное состояние территориальной целостности государства	
	Представление от 01.07.2025 №21-03-2025/Прдп906-25-239 «Об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	01.07.2025	Не организован контроль за воспитательной работой в части профилактики безнадзорности и правонарушений (буллинг)	Нарушение устранено
	Протест от 23.10.2025 г. № 21-03-2025/Прдп1108-25-239 на Положение о порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (ИПРА)	23.10.2025	Положение не приведено в соответствие с действующими нормативными актами	Нарушение устранено, в локальный акт внесены изменения
	Представление от 28.10.2025 №21-03-2025/Прдп1161-25-239 «Об устранении нарушений законодательства о здравоохранении в образовательных учреждениях»	28.10.2025	В образовательной организации нет необходимого перечня медицинского оборудования (п. 11 Приказа №213н)	Нарушение устранено частично, при наличии финансирования будет устранено полностью
	Представление от 22.12.2025 №21-03-2025/Прдп1292-25-239 «Об устранении нарушений законодательства об образовании, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений	22.12.2025	Не организован контроль за воспитательной работой в части профилактики безнадзорности и правонарушений (кража)	Нарушение устранено

	несовершеннолетних» Протест от 19.12.2025 №21-03-2025/Прдп1265-25-239 на «Положение об организации занятий по предмету «Физическая культура» обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе или освобожденных от физических нагрузок на уроках»	19.12.2025	Положение не приведено в соответствие с действующими нормативными актами	Нарушение устранено, в локальный акт внесены изменения
Территориальное управление Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном	Предписание от 04.02.2025 №19/4-05-5	04.02.2025	СП «Детский сад Сказка», ул. Гагарина, д.20	
			Нарушена целостность покрытия пола спортивного зала, игровой группы №9, спальни группы №6	Нарушение устранено
			Нарушена целостность покрытия потолка и стен спортивного зала	Нарушение устранено
			Источники искусственного освещения спортивного зала, игровых групп №9, №12 неисправны	Нарушение не устранено
			Нарушена целостность покрытия стен буфетной групп № 6, №12	Нарушение устранено частично (в группе 6 сделано, в группе 12 – нет)
			Не обеспечены посудой из нержавеющей стали для приготовления блюд, кухонной посудой, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.	Нарушение не устранено
			Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года (9 группа - спальня, спортивный зал)	Нарушение устранено


			ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево, ул. Васильева, д. 5	
			Нарушена целостность покрытия стен, потолка в складских помещениях, внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеет повреждения (складские помещения школы и детского сада)	Нарушение не устранено
			СП «Детский сад Лад», ул. Васильева, д. 3	
			Недостаточно санитарных приборов (унитазов) в средней группе на 2 этаже	Нарушение не устранено
			ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево, ул. Революционная, д.139, ул. Васильева, 5. СП «Детский сад Лад», ул. Васильева, д. 3, СП «Детский сад Сказка», ул. Гагарина, д.20	
Предписание от 27.08.2025 №19/4-07/142	27.08.2025		Перед началом учебного года, после ремонтных работ обеспечить проведение заключительной дезинфекции в классах и групповых помещениях, на пищеблоке, в спальнях, раздевалках, туалетных комнатах, местах общего пользования в соответствии с требованиями п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Нарушение устранено
			Обеспечить проведение ежедневного утреннего фильтра с документальным оформлением результатов осмотра в каждом классе и группе (недопущение в организованный коллектив лиц с признаками инфекционных заболеваний), в соответствии с требованиями п. 2612 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Нарушение устранено
			Обеспечить проведение текущей дезинфекции	Нарушение устранено

			не менее 2 раз в день на пищеблоке, в классах, групповых и в спальнях помещениях, местах общего пользования, санузлах с применением раствора дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов, в соответствии с требованиями п.2612 СанПиН 3.368-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», дезинфекция столовой посуды и столовых приборов после каждого приема пищи с использованием дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов	
			Обеспечить увеличение кратности проветривания классов, спальнях и групповых помещений. Для обеззараживания воздуха использовать ультрафиолетовые лампы, разрешенные к применению в соответствии с инструкцией производителя, в соответствии с требованиями п.2612 СанПиН 3.368-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Нарушение устранено
			Обеспечить принятие мер по минимизации рисков для реализации пищевого пути распространения ЭВИ (овощи, фрукты допускаются в питание после стандартной обработки, овощи – с последующим ошпариванием кипятком. Сервировку и порционирование блюд на пищеблоке, в групповых ячейках персонал проводит с использованием одноразовых перчаток и предварительной обработкой рук кожным антисептиком), в соответствии с требованиями п.2612 СанПиН 3.368-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Нарушение устранено
			Обеспечить наличие жидкого мыла, кожных	Нарушение устранено

			антисептиков, одноразовых полотенец, в соответствии с требованиями п. 2612 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	
			Проводить разъяснительную работу с учащимися, детьми и родителями о мерах профилактики ЭВИ, в соответствии с требованиями п.2612 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Нарушение устранено
			Иметь запас дезинфекционных средств, кожных антисептиков, перчаток, в соответствии п.2614 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Нарушение устранено
			На стендах для родителей в местах ожидания детей, учеников и на сайте разместить информацию о проводимых мероприятиях по профилактике ЭВИ, в соответствии п.2614 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Нарушение устранено
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области	Предписание от 03.10.2025 №2509/007-63/66-ВО/П	03.10.2025	<i>СП «Детский сад Сказка», ул. Гагарина, д.20</i>	
			На путях эвакуации извещатели пожарные ручные не обозначены знаками пожарной безопасности	Нарушение устранено
			Извещатель пожарный находится в сработавшем состоянии (помещение подготовительной группы, 2-й этаж), тем самым не обеспечивает надлежащую работоспособность противопожарной сигнализации.	Нарушение устранено
			Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и система передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны находится в	Нарушение устранено

			неисправном состоянии	
--	--	--	-----------------------	--

Директор
ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево



А.А. Бочарова

А.А. Бочарова