

УТВЕРЖДАЮ:



Директор

ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево

/Бочарова А.А. /

подпись

Ф. И.О.

« 26 » февраля 2026 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
№ 1 от «24» февраля 2026г.**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139;

Фактический адрес: 446454, Российской Федерация, Самарская область, ул. Революционная 109

факс: 8(84656) svu gymn@63edu.ru директор – Анна Александровна Бочарова

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** город Похвистнево, Самарская область

2. **Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области

3. **Вид деятельности** Образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** Муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. **Объем предоставляемых услуг ул. Революционная, 109 – 150 посетителей,**

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта**

1 корпус (ул. Революционная, 109) – сложной конфигурации, отдельно стоящее, 2-х этажное здание из кирпича, каменные, сайдинг с негорючим утеплителем, внутренние несущие перегородки – кирпичные в пристроенных помещениях, деревянные оштукатуренные в здании школы; перекрытия – железобетонные в пристроенных помещениях, деревянные оштукатуренные в здании школы и сайдинг с



- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,84	К, О		
- опорный поручень	наличие	есть	О		
Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	нет	К		
Душевые				не планируется	
Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 x 1,5 м	нет	К, О		
*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≥ 0,48 x 0,85 м	нет	К, О		
Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м	≥ 1,6 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	имеется	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	есть	К, О, Г, С		

негорючим утеплителем в большом спортивном зале, лестницы – деревянные.

7. Количество и назначение входов ул. Революционная, 109 – 9 (1 – центральный, 1 – вход со двора, 7 – входов для эвакуации).

8. Год постройки ул. Революционная, 109 – школа 1948 г, пристрой – 2010 г.;

9. Год последней реконструкции ул. Революционная, 109 -2010г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	ул. Революционная, 109 – 250м.		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, ул. Революционная, 109 – остановка «Детская поликлиника»;		
Наличие переходов на пути следования от остановки	<u>нет</u>		
Регулируемые переходы	<u>нет</u>	со звуковой сигнализацией	<u>нет</u>
Нерегулируемые переходы	<u>нет</u>		
Внеуличные переходы	<u>нет</u>	с пандусом	<u>нет</u>
		с подъемником	<u>нет</u>
Тактильные указатели	да		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	<u>нет</u>
Открытые лестницы	<u>нет</u>	Пандусы с уклоном более 8%	<u>нет</u>
Поручни на лестницах	<u>нет</u>	Поручни на пандусах	<u>нет</u>

I. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	≥ 3,2 м	К, О		≥ 0,9
	*Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	не планируется	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	≥ 1,58 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	нет	К	не планируется	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С	не планируется	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С	не планируется	

тротуаре					
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м			С	
*Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	< 0,06 м		К, С, О	
*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	> 0,06 м		К, С, О	
*Места отдыха	наличие	нет		К, О	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м			К, О	
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет		К	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет		К	
Открытая лестница					
Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	нет		О, С	
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	11-12		О, С	
Единообразная геометрия ступеней	наличие			О, С	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	нет		О, С	
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	нет		О, С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие			С	
Расстояние до кромки ступени тактильной	≥ 0,8 - 0,9 м			С	

Поручни по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие			О, С	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет		О, С	
*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет		О, С	
не травмирующие окончания	наличие	нет		О	
- высота поручней	0,9 м	нет		О	
Пандус на рельефе					
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет		К	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет		К	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет		К	
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет		О	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет		К, О	
-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет		К, О	
- не травмирующие окончания	наличие	нет		К, О	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	нет		К, О	
Разворотные площадки:		нет			
- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет		К	
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет		К	
- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет		К	
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет		К, О	

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	нет			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	нет	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С		
	*Навес	наличие		К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	нет	Г		
	Лестница наружная	наличие			не планируется	
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		

*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
- не травмирующие окончания поручней	наличие	нет	О, С		
*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	нет	О, С		
Пандус наружный	наличие	есть			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	нет	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
Разворотные площадки:		нет			
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	нет	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		

		наличие	нет	К, О	
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	не планируется
	*Звуковой маяк у входа	наличие	есть	С	
	Тамбур				не планируется
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	$\geq 2,3 \times 1,94$ м	К	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	нет	К, О	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	$\geq 1,2$ м	К, О	
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> <u>элемента</u> < 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м	$\geq 0,011$ м	К	

ТАБЛИЦА № 11
(для доступа в зону оказания услуги)

№ позиции по плану ПТН	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	есть	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	нет	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				не планируется	
	Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	нет	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	нет	К		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		

	отсутствует	наличие	нет	Е	не планируется
стационарного)					
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):			нет		не планируется
- стационарный		наличие	нет	К	
- мобильный		наличие	нет	К	
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения		$\geq 1,2$ м	$\geq 9,8$ м	К	
Разворотные площадки		$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету		$\geq 1,0$ м	нет	К,О	
Указатели направления движения, входа, выхода		наличие	есть	К, Г	
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)		наличие	нет	К, Г	не планируется
*Речевые информаторы и маяки		наличие	есть	С	
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации		наличие	нет	Г	не планируется
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы		наличие	нет	Г	не планируется
*Тактильная схема		наличие	есть	С	
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	нет	К, О, С, Г	не планируется
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м		≥ 1 на этаж	нет	О	не планируется
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м		≥ 1 на этаж	нет	К	не планируется
Навесное оборудование, выступ в зону движения		$\leq 0,1$ м	нет	С	не планируется

Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)				О, С	не планируется	
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет		О, С	не планируется	
Контрастная маркировка	наличие	есть		С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет		О	не планируется	
- на высоте	0,9 м	нет		О		
- *горизонтальные завершения поручней	наличие	нет		О	не планируется	
Пандус внутренний на этаже					не планируется	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет		К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет		К		
Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет		К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет		К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет		О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет		С	не планируется	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет		С	не планируется	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет		С	не планируется	
*Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	нет		О, С	не планируется	

Поручни непрерывные с двух сторон	наличие	нет	О, С	не планируется	
- на высоте	0,9 м	нет	О, С	не планируется	
- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	нет	О, С	не планируется	
- не травмирующие окончания	наличие	нет	О, С	не планируется	
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	не планируется	
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				не планируется	
Лифт пассажирский	наличие	нет		не планируется	
Кабина:		нет			
- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4	нет	К		
- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м	нет	К		
-* Поручни	наличие	нет	О		
*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С		

		нет	К	
напротив этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет		не планируется	
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	нет	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете №		нет		не планируется	
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	нет	К		
	*Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К		
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	нет	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №				не планируется	
	Ширина полосы движения по зоне	≥ 1,2 м	нет	К		

	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	нет	К		
	*Место для сидения	наличие	нет	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет		не планируется	
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	нет	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К	не планируется	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	2	Г		
	Санузел для инвалидов					
	Знак доступности помещения	наличие	есть	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	есть	К		
	Кабины для инвалидов:				не планируется	
	- количество кабин	> 1 шт.	есть	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	есть	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	есть	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	есть	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	есть	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	есть	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	есть	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	есть	О		
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина)		$\geq 1,38 \times 1,05$	К		

высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С		
освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	есть	С		
высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	есть	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Нет	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		
*Индукционная система	наличие	нет	Г		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
- в зоне оказания услуги: предусмотреть зону отдыха и место ожидания, для лиц с нарушением ОДА;

Представитель областной общественной
Организации Самарской области организации

Калядина Г.Н. (Калядина Г.Н.)
(подпись) (фамилия и.о.)

Представитель организации
Старший методист СП ЦДТ «Пируэт»

Павлова Г.Н. (Павлова Г.Н.)
подпись (фамилия и.о.)

Дата заполнения
16 февраля 2016 г.

Дата заполнения
16 февраля ---20__ г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 30.09.2016 № 653)