

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в 2023 году

Надзорный орган	Документ	Дата	Нарушения	Результат
Похвистневская межрайонная прокуратура	Протест от 31.01.2023 №07-03-2023/Прдп78-23-239 на Коллективный договор	31.01.2023	Отсутствие изменений в Коллективном договоре в части социальных гарантий членов семей мобилизованных	Нарушение устранено, в локальный акт внесены изменения
	Представление от 17.02.2023 №21-03-2023/Прдп185-23-239 «Об устранении нарушений законодательства об образовании»	17.02.2023	Ненадлежащее размещение информации и документов на официальном сайте ОО	Нарушение устранено
	Представление от 07.02.2023 №27-03-2023/Прдп257-23-239 «Об устранении нарушений антитеррористического законодательства»	07.02.2023	Несоблюдение требований антитеррористической защищенности	Нарушение устранено
	Представление от 28.03.2023 №21-03-2023/Прдп383-23-239 «Об устранении нарушений законодательства об образовании»	28.03.2023	Необходимо провести текущий ремонт (ремонтные работы после протечек кровли) по адресам: ул. Революционная, д.139, ул. Васильева, д. 5, ул. Гагарина, д. 20	В соответствии с решением Похвистневского районного суда Самарской области №2-364/2023/2762 от 18.04.2023г. текущий ремонт (ремонтные работы после протечек кровли) обязали выполнить МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» Администрации городского округа Похвистнево до 01.09.2024г.
	Протест от 30.03.2023 №21-03-2023/Прдп404-23-239 «На Устав ГБОУ гимназии	30.03.2023	Устав не приведен в соответствие с действующим законодательством	Нарушение устранено, в локальный акт внесены изменения

им. С.В.Байменова города Похвистнево»				
Представление от 13.04.2023 №21-03-2023/Прдп450-23-239 «Об устранении нарушений законодательства в образовании»	13.04.2023	Школьный автобус вышел в рейс без пройденного технического осмотра	Нарушение рассмотрено и принято к сведению	
Представление от 30.05.2023 №21-03-2023/Прдп509-23-239 «Об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	30.05.2023	Гимназия не оповестила сотрудников Похвистневской межрайонной прокуратуры о фактах нахождения одного ученика в общественном месте в ночное время и о пропаже другого ребенка.	Нарушение рассмотрено и принято к сведению	
Представление от 31.05.2023 №21-03-2023/Прдп535-23-239 «Об устранении нарушений требования законодательства при организации дневного пребывания детей в летний период»	31.05.2023	Не обеспечена своевременная уборка мусора, сухой растительности. Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация имеет индикацию «неисправность». Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Нарушения устранены	
Протест от 16.06.2023 г. № 21-03-2023/Прдп570-23-239 на «Положение о Совете профилактики по безнадзорности и правонарушениям обучающихся»	16.06.2023	Положение не соответствует требованиям действующего законодательства	Нарушение устранено, в локальный акт внесены изменения	
Протест от 26.06.2023 №21-03-2023/Прдп609-23-239 «На Правила приема, перевода и отчисления воспитанников и учащихся»	26.06.2023	Положение не соответствует требованиям действующего законодательства	Нарушение устранено	

	Предписание от 29.08.2023 №21-03-2023/Прдп790-23-239) «Об устранении нарушений законодательства об образовании»	29.08.2023	В связи с введением предмета «Начальная военная подготовка» в гимназии отсутствовали следующие предметы: респиратор (5 шт.), макет убежища в разрезе, пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11, бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м x 14 см (3 шт.), бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м x 10 см (3 шт.), косынка медицинская (перевязочная).	Перечисленные предметы приобретены. Аптечка АИ будет приобретена в 2024 году
	Предписание от 28.09.2023 №07-04-2023/Прдп845-23-239 «Об устранении нарушений требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства»	28.09.2023	Гимназия не включена в Государственный реестр объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду	Нарушение рассмотрено и принято к сведению
	Протест от 18.12.2023 №21-03-2023/Прдп1030-23-239) на «Положение об организации и порядке ведения профилактического (внутришкольного) учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении»	18.12.2023	Положение не соответствует требованиям действующего законодательства	Нарушение устранено
Территориальное управление Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном	Предписание от 16.03.2023 №19/4-05-35	16.03.2023	<i>ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево, ул. Революционная, д.139</i>	
			Следы протекания кровли в кабинетах №19,20,21 корпуса №2	Нарушение не устранено
			Нарушена целостность покрытия стен в кабинете технологии корпуса №3	Нарушение устранено
			Умывальники в туалетных помещениях не обеспечены горячим водоснабжением	Нарушение устранено частично
			Нарушена целостность покрытия стен (следы поражения грибком), потолка спортивного зала	Нарушение устранено частично

			и раздевалок при спортивном зале	
			Спортивный зал не оборудован системой вентиляции. Система общего освещения в спортивном зале не обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами.	Нарушения не устранены
			Не обеспечены горячей проточной водой проточной водой умывальные перед обеденным залом	Нарушение устранено
			Пищеблок не оснащен стеллажами для кухонной посуды, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения	Нарушение не устранено
			Нарушена целостность покрытия пола в моечной кухонной посуды, что не позволяет проведение ежедневной влажной уборки, обработки моющими и дезинфицирующими средствами	Нарушение устранено
			Необходимо приобрести оборудование в горячий цех, мясорыбный цех, склад, моечной для мытья кухонной посуды	Нарушение не устранено
			<i>ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево, ул. Васильева, д. 5</i>	
			Нарушена целостность покрытия стен и потолка во всех учебных комнатах и в рекреациях	Нарушение устранено
			Нарушена целостность покрытия потолка в туалетном помещении на 1 этаже (следы протечек)	Нарушение не устранено
			Нарушена целостность покрытия стен и потолка школьного коридора и теплого перехода (в теплом переходе протекает кровля)	Нарушение устранено частично (покрашены следы протечек)
			<i>СП «Детский сад Лад», ул. Васильева, д. 3</i>	
			Необходимо приобрести оборудование в	Нарушение устранено

			горячий цех (жарочный шкаф)			
			<i>СП «Детский сад Сказка», ул. Гагарина, д.20</i>			
			Нарушена целостность покрытия стен, потолка групп №7,8,9,11, центрального входа группы №8,9 из-за протекания кровли	Нарушение не устранено		
			Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений (групп №2,4,5,6,8,9,11,12)	Нарушение не устранено		
			Изношены трубы ливневой канализационной сети здания дошкольной организации (намокание стен у входа 7 группы)	Нарушение не устранено		
			Нарушена целостность покрытия пола игровой 4 группы (под линолеумом темные пятна, неровности)	Нарушение не устранено		
			Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений пищеблока	Нарушение не устранено		
			Предписание от 23.06.2023 №19/4-05-119	23.06.2023	Окна помещений не оборудованы москитными сетками	Нарушение устранено
					Не проводится термометрия сотрудников ЛДП (при входе)	Нарушение устранено
			Предписание от 11.08.2023 №19/4-05-137	11.08.2023	В личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации	Нарушение устранено
		Пришкольный лагерь обеспечить достаточным количеством уборочного инвентаря, упорядочить хранение, промаркировать	Нарушение устранено			
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной	Предписание от 19.05.2023 №63230061000206092584	19.05.2023	<i>СП «Детский сад Сказка», ул. Гагарина, д.20</i>			
			Не обеспечено наличие устройств для самозакрывания противопожарных дверей (на дверях в прачечную, складов, электрощитовой)	Нарушение устранено		
			Не обеспечено свободное открывание изнутри запоров на дверях эвакуационных выходов из помещений групп детского сада на втором этаже, ведущих непосредственно наружу по наружным эвакуационным лестницам	Нарушение устранено		

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области			(металлические решетки, установленные в проемах указанных эвакуационных выходов, запорты на навесные замки)	Нарушение устранено
			Не обеспечено автоматическое включение светильников эвакуационного освещения при прекращении электропитания рабочего освещения (неисправны источники резервного электроснабжения (аккумуляторные батареи) светильников эвакуационного освещения)	

Директор
ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево



А.А. Бочарова